

# 烟台市消防栓箱产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

## 1 抽样

### 1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

### 1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

### 1.3 抽样范围

抽查产品种类为消防栓箱。

### 1.4 抽样数量

每批次产品抽取样2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

## 2 检验项目及检测方法

表1 消防栓箱检验项目

序号	检验项目	检测方法
1	外观质量	GB/T 14561-2019
2	外形尺寸和极限偏差	GB/T 14561-2019
3	消防水带安置	GB/T 14561-2019
4	室内消防栓密封性能	GB/T 14561-2019
5	室内消防栓水压强度	GB/T 14561-2019
6	消防接口密封性能	GB/T 14561-2019
7	消防接口水压强度	GB/T 14561-2019
8	消防接口跌落试验	GB/T 14561-2019
9	消防水带长度	GB/T 14561-2019
10	消防水带密封性及扭转方向	GB/T 14561-2019
11	消防水带耐压性能	GB/T 14561-2019
12	消防水枪密封性能	GB/T 14561-2019
13	消防水枪耐水压强度	GB/T 14561-2019
14	标志	GB/T 14561-2019

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### **3 判定规则**

#### **3.1 依据标准**

GB/T 14561-2019 消火栓箱

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### **3.2 判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

### **4 异议复检**

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。